

БАТЛАВ

УВС “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК-ний

Гүйцэтгэх захирал

Г.Заяабаяр

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ 011/2023/

2023.09.12

Увс аймаг

Нэг: Ерөнхий мэдээлэл			
1.1	Хүсэлтийн дугаар:	№07	
1.2	Хэрэглэгчийн нэр, регистр:	Шар тохой баг	
1.3	Хэрэглэгчийн байршил:	Ховд сум	
1.4	Ажил үйлчилгээний зориулалт:	Шар тохой багийн Цахилгаан хангамж өргөтгөл	
1.5	Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Ховд сумын Засаг даргын хүсэлт	
1.6	Техникийн нөхцөлийн ангилал:	Шинэ холболт,	ААН/ Хувь иргэн
1.7	Тооцооны бүрэн чадал:	Тооцоогоор кВт тоогоор	/Тооцоогоор / үсгээр
Хоёр: Холбогдох цэг			
2.1	10кВ-ын Ховд сумын Шар тохойн 10/0.4 кВ-ын АТП-172 дэд станцын 10кВ-ын оролтын анкер тулгуураас холбох		
Гурав: Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл			
3.1	Монгол улсын стандартын шаардлагууд бүрэн хангасан, баталгаажсан байх бөгөөд ухаалаг электрон тоолуур (MEASUREMENT DTZY88-G) , (ENDLESS DTZD545S) марктай дүйцэхүйц) суурилуулах		
Дөрөв: Тусгай заалт			
4.1	Дэд станц, тоноглол, щит, тулгуур газардуулж, хэмжилт туршилтын норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан протокол үйлдэж баталгаажуулсан байх.		
4.2	Заагдсан ачаалалаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах.		
4.3	Орчны ±45° температурт тохирсон тоноглолууд суурилуулах.		
4.4	Хүчдэлийн түвшингийн ±10%-ийн хэлбэлзэлд тохирсон тоноглол суурилуулах		
4.5	Хувийн хэвшлийн шугам тоноглолоос холбогдох тохиолдолд тус эзэмшигчээс зөвшөөрөлийн бичиг авах		
4.6	Тоолуурыг дэд станц дээр стандартын шаардлага хангасан щитэнд байрлуулах, ачаалалд тохирсон автомат, хамгаалан таслах төхөөрөмж /УЗО/ суурилуулах		
4.7	10кВ-ын салбарлалт дээр Хуурай салгуур тавих, 10кВ-ын ЦДАШ нь УКШ-12 тулгуур Р-20 тусгаарлагчаар тоноглогдсон байх		
4.8	10/0,4 кВ-ын 100 кВА чадалтай дэд станц шинээр барих		
4.9	0.4кВ-ын ЦДАШ бетон хөлтэй модон тулгуур, СИП 3*35+1*54,6 кабелиар тоноглогдсон байх.		
Тав: Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх			
5.1	Дэд станц болон шугамын “Ажлын зураг төсөл”-ийг тухайн нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан нэгж болон бусад шаардлагатай байгуулгуудтай зөвшилцөн, мэдээллийн санд оруулах, холбогдох цэг, хүчин чадал, алдагдлын тооцоог Увс ЦТС ХХК-иар хянуулах		
5.2	ЭХТ хууль, ЗГ-ын 2020 оны 97 тоот тогтоол, ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 тогтоолууд, Цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний “Холболтын журам”-ын заалтыг мөрдлөг болгох.		
5.3	“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторх цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийж хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх		
5.4	“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 29.1.9 30.1.10-ын дагуу өөрийн тоноглолоос хангагч компаний зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч холбуулах		
5.5	Эрчим хүчний барилга байгууламж тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг мэргэжилийн байгуулгаар “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “техник ашиглалтын дүрэм”, “цахилгаан байгууламжын дүрэм”-ийн дагуу гүйцэтгүүлэх		
5.6	Техникийн нөхцөлийн дагуу холболт хийж, Увс ЦТС ХХК-ны ХҮТ-д гэрээ байгуулж, хэрэглэгчийн код авна.		
5.7	Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан томиллох бөгөөд “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 33-р зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч зөвшөөрсөнөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.		
5.8	Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13-т заасны дагуу нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын эрчим хүчний барилга байгууламж, дэд станц, шугам тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Увс ЦТС ХХК”-д шилжүүлэнэ.		
Зургаа: Бусад			
6.1	Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй, хэрэглэгчийн чадалд өөрчлөлт орсон тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.		

Комиссын гишүүд :

Ерөнхий инженер

В.Чинзориг

Горимын инженер

Ц.Анхбаяр

Ашиглалтын инженер

Б. Нямзаяа