

БАТЛАВ

УВС “ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ний

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ц.ЭРДЭНЭБААТАР

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ 050/2023/

2023.04.24

Увс аймаг

Нэг: Ерөнхий мэдээлэл				
1.1	Хүсэлтийн дугаар:	№45		
1.2	Хэрэглэгчийн нэр, регистр:	Увс Аймаг Онцгой Байдлын газар 9065431		
1.3	Хэрэглэгчийн байршил:	Улаангом сум 10-р баг		
1.4	Ажил үйлчилгээний зориулалт:	Увс Аймаг Онцгой Байдлын газрын өргөтгөл		
1.5	Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	№000258513 газрын гэрчилгээг үндэслэн Увс Аймаг Онцгой Байдлын газрын хүсэлтээр		
1.6	Техникийн нөхцөлийн ангилал:	Шинэ холболт ААН/ Хувь иргэн		
1.7	Тооцооны бүрэн чадал:	Тооцоогоор тоогоор	/Тооцоогоор / үсгээр	
Хоёр: Холбогдох цэг				
2.1	Дов гаргалгааны 6/0,4кВ-ын АТП-31 дэд станцын 0,4кВ-ын ерөнхий щитнээс холбох			
Гурав: Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл				
3.1	Монгол улсын стандартын шаардлагууд бүрэн хангасан, баталгаажсан байх бөгөөд ухаалаг электрон тоолуур (DTZY88-M , DDZY88-M марктай дүйцэхүйц) суурилуулах			
Дөрөв: Тусгай заалт				
4.1	Дэд станц, тоноглол, щит, тулгуур газардуулж, хэмжилт туршилтын норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан протокол үйлдэж баталгаажуулсан байх.			
4.2	Заагдсан ачаалалаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах.			
4.3	Орчны ±45° температурт тохирсон тоноглол суурилуулах.			
4.4	Хүчдэлийн түвшингийн ±10%–ийн хэлбэлзэлд тохирсон тоноглол суурилуулах			
4.5	Хувийн хэвшлийн шугам тоноглолоос холбогдох тохиолдолд тус эзэмшигчээс зөвшөөрөлийн бичиг авах			
4.6	Тоолуурыг дэд станц дээр стандартын шаардлага хангасан хайрцагт тоноглож суурилуулах			
4.7	0,4кВ-ын Барилгын ерөнхий тэжээл нь секц холбогч автомотаар тоноглогдсон, хос кабель тэжээлтэй байх			
Тав: Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх				
5.1	ЭХТ хууль, ЗГ-ын 2020 оны 97 тоот тогтоол, ЭХЗХ-ны 2018 оны 289 тогтоолууд, Цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээний “Холболтын журам”-			

	ын заалтыг мөрдлөг болгох.
5.2	“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторх цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийж хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх
5.3	“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 29.1.9 30.1.10-ын дагуу өөрийн тоноглолоос хангагч компаний зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч холбуулах
5.4	Эрчим хүчний барилга байгууламж тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг мэргэжилийн байгуулгаар “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм”, “техник ашиглалтын дүрэм”, “цахилгаан байгууламжын дүрэм ”-ийн дагуу гүйцэтгүүлэх
5.5	Техникийн нөхцөлийн дагуу холболт хийж, Увс ЦТС ХХК-ы ХҮТ-д гэрээ байгуулж, хэрэглэгчийн код авна.
5.6	Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан томиллох бөгөөд “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 33-р зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч зөвшөөрсөнөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
5.7	Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13-т заасны дагуу нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын эрчим хүчний барилга байгууламж, дэд станц, шугам тоноглолыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Увс ЦТС ХХК”-д шилжүүлэнэ.
Зургаа: Бусад	
6.1	Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй, хэрэглэгчийн чадалд өөрчлөлт орсон тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

Комиссын гишүүд :

Ерөнхий инженер

Н.Басанхүү

Техник хяналтын инженер

Б. Энхтөр

Ашиглалтын инженер

Б. Нямзаяа